

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2353 Смета ЭО - г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 45
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 1704541,86 руб.
Средства на оплату труда _____ 127079 руб.
Сметная трудоемкость _____ 910,44 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 1 кв 2016г. _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРм08-03-572-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ВРУ (демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (368 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (236 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	402,64	202,61	200,03	24,25	805	405	400	49	1,398	2,8	0,123	0,25
2	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (325 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (235 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,62	728,01	720,35	7,66	5,87	451	447	4	4	6,32	3,92	0,03	0,02

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2189 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (1581 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	10,5	289,48	289,48			3040	3040			2,54	26,67		
4	ТЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3126 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1787 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт.	0,57	13732,6	4858	8874,6	1671,47	7828	2769	5059	953	36,21	20,64	11,37	6,48
Итого по разделу 1 Демонтаж									21970					54,03		6,75
Раздел 2. монтаж																
5	ТЕРм08-03-571-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-571-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=6,52 НР (790 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (507 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 м ширины по фронту	0,8 (1*0,8)*1	2795,63	1021,69	1634,21	197,27	2237	817	1307	158	7,05	5,64	1	0,8
6	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=6,65 НР (84 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (54 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	120,33	101,51	14,83	1,96	120	102	15	2	0,7	0,7	0,01	0,01
7	ТЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-573-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,7; ЗПМ=12,23; МАТ=6,6 НР (315 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (202 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	682,02	343,42	315,5	46,11	682	343	316	46	2,37	2,37	0,29	0,29
8	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194	165	17	2	1,14	1,14	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

9	ТЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=4,66 НР (238 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (153 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	468,6	293,64	7,95		469	294	8		2,09	2,09		
10	ТЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (14968 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9609 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	1,37 0,20+1,17	14282,08	13449,09	296,17	39,5	19566	18425	406	54	92,8	127,14	0,2	0,27
11	ТЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (765 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (491 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,07	14282,08	13449,09	296,17	39,5	1000	941	21	3	92,8	6,5	0,2	0,01
12	ТЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	134	114	3		78,56	0,79	0,2	
13	ТЕРм08-03-591-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (3788 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2432 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,53	10055,52	8811,47	258,32	11,86	5329	4670	137	6	60,8	32,22	0,06	0,03
14	ТЕРм08-03-591-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,17 НР (287 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (184 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04	10022,04	8823,09	287,95	15,78	401	353	12	1	60,88	2,44	0,08	

Гранд-СМЕТА

кабельные проводки																
15	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (3366 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2161 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,2	5986,9	3387,1	931,05	74,97	7184	4065	1117	90	24,64	29,57	0,38	0,46
16	ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (5578 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3581 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,9	10525,05	7423,12	2013	228,82	9473	6681	1812	206	54	48,6	1,16	1,04
17	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (12388 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (7953 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	7,5 3,5+4	2520,06	2039,23	198,64		18900	15294	1490		15,2	114		
18	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (5792 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3719 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	9,6 7,5+2,1	837,94	740,89	29,65	3,91	8044	7113	285	38	5,39	51,74	0,02	0,19
19	ТЕРм08-02-403-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в пустотах плит перекрытий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,79 НР (15011 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (9637 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	11,9	1690,01	1553,33	29,65	3,91	20111	18485	353	47	11,3	134,47	0,02	0,24

Гранд-СМЕТА

20	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (33127 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (21266 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	18	2470,87	2268,18	29,65	3,91	44476	40827	534	70	16,5	297	0,02	0,36
Итого по разделу 2 монтаж									297138					856,41		3,71
Раздел 3. оборудование																
21 О	ТССЦ-509-1542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-25-63 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	17073,46				17073							
22 О	ТССЦ-509-8227 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик электроэнергии трехфазный, тип СЭТ4-1/1 5-7,5 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-8227 1 квартал 2016 г. МАТ=3,14	шт.	1	2661,68				2662							
23 О	ТССЦ-509-4821 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фотореле ФР-10А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4821 1 квартал 2016 г. МАТ=1,18	шт.	1	539,66				540							
автоматы в ЩРН																
24 О	ТССЦ-509-2263 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА88-33 3Р 160А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2263 1 квартал 2016 г. МАТ=3,2	шт.	1	2211,78				2212							
25 О	ТССЦ-509-2231 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 50А, характеристика С ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2231 1 квартал 2016 г. МАТ=3,55	шт.	32	53,07				1698							
Итого по разделу 3 оборудование									24185							
Раздел 4. материалы																

Гранд-СМЕТА

26	ТССЦ-509-5746 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные навесные ЩРН-72, 2 двери, размер корпуса 480x565x125 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5746 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	шт.	1	2697,6				2698							
27	прайс лист	Автономная установка пожаротушения Пиро Стикер АСТ-45 (МАТ=1,03 к расх.)	шт.	2	2182,2				4364							
28	ТССЦ-504-0290 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0290 1 квартал 2016 г. МАТ=1,31	шт.	1	1171,61				1172							
29	ТССЦ-509-5026 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели и переключатели защитные (степень защиты IP30, IP56, IP67) ПВ2-16 М3 30, пластмасса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5026 1 квартал 2016 г. МАТ=4,52	шт.	1	226,72				227							
30	прайс лист	Светильник С360/218 с блоком аварийного питания (транспорт МАТ=1,03 к расх.)	шт	20	4975,43				99509							
31	прайс лист	Светильник С360/218 (транспорт МАТ=1,03 к расх.)	шт	117	3671,34				429547							
32	прайс лист	Светильник NBT21F226 (транспорт МАТ=1,03 к расх.)	шт	7	6456,7				45197							
33	прайс лист	Номерной указатель дома 60Вт (транспорт МАТ=1,03 к расх.)	шт	1	7740,71				7741							
34	прайс лист	Крепеж фасадный КФ (транспорт МАТ=1,03 к расх.)	шт	30	78,3				2349							
35	ТССЦ-509-1687 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 18W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1687 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	274	102,86				28184							
36	ТССЦ-509-1688 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 24W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1688 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	14	148,04				2073							

Гранд-СМЕТА

37	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	шт.	53	51,05				2706						
38	ТССЦ-503-0478 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Розетка штепсельная РШ-Ц-20 для сырых помещений	шт.	4	31,53				126						
39	ТССЦ-503-0606 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	1000 шт.	0,057	7469,21				426						
40	ТССЦ-503-0530 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Разветвительная коробка У-198	шт.	57	26,14				1490						
41	ТССЦ-103-2408 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм	10 м	35	146,17				5116						
42	ТССЦ-103-2411 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 50 мм	10 м	40	382,28				15291						
43	ТССЦ-103-1178 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 25 мм	шт.	350	1,97				690						

Гранд-СМЕТА

44	ТССЦ-103-1179 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 65 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1179 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64</i>	шт.	400	3,91				1564						
45	ТССЦ-103-0003 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38</i>	м	120	80,02				9602						
46	ТССЦ-103-0007 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78</i>	м	90	182,46				16421						
47	ТССЦ-501-8476 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,095	19148,86				1819						
48	ТССЦ-501-8482 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</i>	1000 м	0,8	24951,61				19961						
49	прайс лист	Кабель ВВГнг-FRLS 2*1,5мм² <i>(транспорт МАТ=1,03 к расх.)</i>	м	30	41,81				1254						
50	прайс лист	Кабель ВВГнг-FRLS 4*1,5мм² <i>(транспорт МАТ=1,03 к расх.)</i>	м	500	67,91				33955						

Гранд-СМЕТА

51	ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,22	35735,02				7862						
52	ТССЦ-501-8486 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8486 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	2,24	143773,99				322054						
53	ТССЦ-501-8465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,05	50604,42				2530						
54	ТССЦ-501-8515 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 70 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8515 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,015	1400349,41				21005						
Итого по разделу 4 материалы									1086933						
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1261562	125350	13296	1729		910,44	10,46
Накладные расходы									102731						
Сметная прибыль									65932						
Итого по смете:															
Итого Строительные работы									12741					20,64	6,48
Итого Монтажные работы									1393299					889,8	3,98
Итого Оборудование									24185						
Итого									1430225					910,44	10,46
В том числе:															
Материалы									1098731						

Гранд-СМЕТА

Машины и механизмы	13296							
ФОТ	127079							
Оборудование	24185							
Накладные расходы	102731							
Сметная прибыль	65932							
Непредвиденные затраты 1%	14302							
Итого с непредвиденными	1444527							
НДС 18%	260014,86							
ВСЕГО по смете	1704541,86					910,44		10,46

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)