

Общие указания

Проект водоотведения выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с СП30.13330.2012, СНИП 2.04.01-85.

Внутренние сети канализации подключены к наружной сети четырьмя выпусками. Выпуски канализации выполнены из чугунных труб.

Сети канализации жилого дома выполнены из чугунных канализационных труб. Стояки канализации выполнены их чугунных труб.

Рекомендуется произвести демонтаж участков сети канализации и стояков из чугунных труб с заменой на полиэтиленовые трубы.

[illegible]