

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2673 г.Оренбург, ул.Каширина, д.4 Литер А
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 566214,74 руб.
Средства на оплату труда 47014 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж вводного устройства (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (87 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	218,78	100,86	57,61	5,91	219	101	58	6	0,696	0,7	0,03	0,03
2	ТЕРм08-03-599-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж щитка этажного (ПЗ=0,3; ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,35 НР (1186 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (761 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	10	173,94	145,22	10,83	1,17	1739	1452	108	12	1,002	10,02	0,006	0,06

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРп67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (136 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,26	728,01	720,35	7,66	5,87	189	187	2	2	6,32	1,64	0,03	0,01
4	ТЕРп67-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: скрытой электропроводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп67-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (625 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (451 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3	289,48	289,48			868	868			2,54	7,62		
5	ТЕРп69-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сверление отверстий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп69-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23 НР (104 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (63 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 отверсти й	0,23	758,35	684,15	74,2		174	157	17		5,49	1,26		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									6757					21,24		0,1
Раздел 2. Силовое оборудование																
6	ТЕРм08-03-572-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 1700х1100 мм ЩРН-60з-036- УХЛЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,86; ЗПМ=12,23; МАТ=3,96 НР (1849 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1187 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4	2652,63	505,83	562,79	65,06	10611	2023	2251	260	3,49	13,96	0,33	1,32
7	ТССЦ-503-4063 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шкаф металлический навесной ЩРН-60з- 036-УХЛЗ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-4063 1 квартал 2016 г. МАТ=3,03	шт.	4	1608,87				6435							
8	ТЕРм08-03-599-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,84; ЗПМ=12,23; МАТ=4,22 НР (2105 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1351 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	10	452,52	257,93	17,52	1,96	4525	2579	175	20	1,78	17,8	0,01	0,1

Гранд-СМЕТА

9	ТССЦ-509-1515 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные этажные ЩЭУГ7-4х32А/сч УХЛ4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1515 1 квартал 2016 г. МАТ=4,36	шт.	10	4246,68				42467							
Итого по разделу 2 Силовое оборудование									70531					31,76		1,42
Раздел 3. Монтаж кабеля																
10	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (4956 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3181 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	3	2520,06	2039,23	198,64		7560	6118	596		15,2	45,6		
11	ТССЦ-103-2408 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2408 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	20	146,17				2923							
12	ТССЦ-103-2411 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2411 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71	10 м	10	382,28				3823							
13	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (2804 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1800 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1	5986,9	3387,1	931,05	74,97	5987	3387	931	75	24,64	24,64	0,38	0,38
14	ТССЦ-103-0003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0003 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	м	100	80,02				8002							

Гранд-СМЕТА

15	ТЕРм08-02-407-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,52 НР (1860 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1194 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,3	10525,05	7423,12	2013	228,82	3158	2227	604	69	54	16,2	1,16	0,35
16	ТССЦ-103-0007 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0007 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	м	30	182,46				5474							
17	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2594 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1666 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	4,3 3+1+0,3	837,94	740,89	29,65	3,91	3603	3186	127	17	5,39	23,18	0,02	0,09
18	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (11227 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (7207 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	6,1	2470,87	2268,18	29,65	3,91	15072	13836	181	24	16,5	100,65	0,02	0,12
19	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,045	19148,86				862							

Гранд-СМЕТА

20	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,35	24951,61				8733						
21	ТССЦ-501-8476 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8476 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,035	19148,86				670						
22	ТССЦ-501-8491 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8491 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,2	33861,15				6772						
23	ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,18	35735,02				6432						
24	ТССЦ-501-8512 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8512 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,18	566331,77				101940						

Гранд-СМЕТА

25	ТССЦ-501-8465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8465 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,05	50604,42				2530							
26	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (135 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (87 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	194,17	165,23	17,05	1,96	194	165	17	2	1,14	1,14	0,01	0,01
27	ТССЦ-504-0287 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-21У3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0287 1 квартал 2016 г. МАТ=1,74	шт.	1	1735,53				1736							
28	ТЕРм08-03-525-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-525-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; МАТ=4,66 НР (238 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (153 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	468,6	293,64	7,95		469	294	8		2,09	2,09		
29	ТССЦ-509-1302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель пакетный 10А, 220В ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1302 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	шт.	1	574,56				575							
30	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (6056 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (3888 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,73	10971,31	10202,76	296,17	39,5	8009	7448	216	29	70,4	51,39	0,2	0,15

Гранд-СМЕТА

31	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q с блоком аварийного питания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	10	1792,51				17925							
32	ТССЦ-509-6765 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6765 1 квартал 2016 г. МАТ=4,15	шт.	63	1792,51				112928							
33	ТЕРм08-03-594-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (327 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (210 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,03	14282,08	13449,09	296,17	39,5	428	403	9	1	92,8	2,78	0,2	0,01
34	ТССЦ-509-6763 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники настенные для компактных люминесцентных ламп типа NBT 21 F226 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6763 1 квартал 2016 г. МАТ=4	шт.	3	4877,04				14631							
35	ТЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Световые настенные указатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=2,88 НР (92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01	13395,92	11385,4	296,17	39,5	134	114	3		78,56	0,79	0,2	
36	ТССЦ-509-6297 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Указатель световой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6297 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	1	320				320							
37	ТЕРм08-03-591-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: полугерметический и герметический ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=6,32 НР (1500 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (963 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,21	10055,52	8811,47	258,32	11,86	2112	1850	54	2	60,8	12,77	0,06	0,01

Гранд-СМЕТА

38	ТССЦ-509-1442 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный	шт.	21	51,05				1072						
39	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке с заземляющим контактом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	100 шт.	0,02	5467,5	5008,67	93,47	5,87	109	100	2	34,56	0,69	0,03	
40	ТССЦ-503-0589 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0589 1 квартал 2016 г. МАТ=2,12	шт.	2	23,83				48						
41	ТССЦ-503-0707 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка ответвительная КОР-94-3У2 IP43 размером 80х80х43 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0707 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53	шт.	23	37,37				860						
42	ТССЦ-503-0679 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка разветвительная для открытой проводки КР 2603 "HEGEL" размером 80х80х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0679 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	шт.	23	16,62				382						
Итого по разделу 3 Монтаж кабеля									397804				281,92		1,12
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									412700	46495	5359	519		334,92	2,64
Накладные расходы									37963						
Сметная прибыль									24429						
Итого по смете:															
Итого Строительные работы									341					1,26	
Итого Монтажные работы									474751					333,66	2,64
Итого									475092					334,92	2,64
В том числе:															
Материалы									360607						
Машины и механизмы									5359						

Гранд-СМЕТА

ФОТ	47014							
Накладные расходы	37963							
Сметная прибыль	24429							
Непредвиденные затраты 1%	4751							
Итого с непредвиденными	479843							
НДС 18%	86371,74							
ВСЕГО по смете	566214,74					334,92		2,64

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)