


УТВЕРЖДАЮ



Дефектная ведомость

Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу г.Оренбург, Казаковская д.68

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|------|--------------|----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Раздел 1. Демонтажные работы

| | | | |
|---|---|-------------|-----|
| 1 | Демонтаж шкафа учёта | шт. | 1 |
| 2 | Демонтаж вводного устройства | шт. | 1 |
| 3 | Демонтаж вводно-распределительного устройства | шт. | 1 |
| 4 | Демонтаж пункта распределительного | шт. | 1 |
| 5 | Демонтаж щитка квартирного | шт. | 1 |
| 6 | Демонтаж щитка этажного | шт. | 1 |
| 7 | Демонтаж светильников | шт. | 1 |
| 8 | Демонтаж кабельных трасс | м | 200 |
| 9 | Сверление отверстий | 1 отверстие | 1 |

Раздел 2. Силовое оборудование

| | | | |
|----|--|-----|---|
| 10 | Монтаж Вводно-распределительного устройства типа ВРУ 1-25-63 | шт. | 1 |
|----|--|-----|---|

Раздел 3. Монтаж кабеля

| | | | |
|----|--|-----|-----|
| 11 | Монтаж рукава металлического диаметром 25 мм | м | 45 |
| 12 | Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: 25 мм | м | 100 |
| 14 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: 65 мм | м | 25 |
| 15 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² | м | 170 |
| 16 | Монтаж кабеля с установкой ответвительных коробок | м | 126 |
| 17 | Монтаж ящика с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-21УЗ | шт. | 1 |
| 18 | Монтаж выключателя пакетного 10А, 220В | шт. | 1 |
| 19 | Монтаж светильников накладных компактных С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q | шт. | 6 |
| 20 | Монтаж указателя светового | шт. | 1 |
| 21 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки брызгозащищенный | шт. | 10 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)